

**АО «Самарский комбинат  
керамических материалов»**



**Паспорт № 1163-2022**

Наименование изделия: Камень керамический сп 41

Условное обозначение:

Камень КМК-В 200×250×219 ТУ 5741-001-05208863-2005 с изм. 5

Дата выдачи «    »      октября      2022г.

№ партии 1163 Количество      шт

Изготовитель: Цех №1

**Результаты испытаний**

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина
Марка по прочности		М - 125
Класс средней плотности		1,0
Марка по морозостойкости		F - 50
Масса	кг	7,28
Пустотность	%	P - 25
Водопоглощение	%	17,0
Скорость начальной абсорбции воды	кг/(м <sup>2</sup> мин)	C <sub>абс</sub> - 1,2
Группа по теплотехнической эффективности		
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	Менее 370

АО "Самарский комбинат  
керамических материалов"  
Скокова ЕВ.  
**Лаборатория**