

АО «Самарский комбинат
керамических материалов»

Паспорт № 1192-2022

Наименование изделия: Камень керамический 41



Условное обозначение:

Камень КПТВ-II 510×80×219 ТУ 5741-001-05208863-2005 с изм. 5

Дата выдачи « » октября 2022г.

№ партии 1192 Количество шт

Изготовитель: Цех №1

Результаты испытаний

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина
Марка по прочности		М - 125
Класс средней плотности		1,0
Марка по морозостойкости		F - 50
Масса	кг	8,36
Пустотность	%	P - 46
Водопоглощение	%	15,2
Скорость начальной абсорбции воды	кг/(м ² мин)	С _{абс} - 1,6
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	Менее 370

АО "Самарский комбинат
керамических материалов"
Скокова ЕВ.
Лаборатория