

АО «Самарский комбинат
керамических материалов»



Паспорт № 1181-2022

Наименование изделия: Камень керамический

Условное обозначение:

Камень КПТП - Ш-К 250×380×219 ГОСТ 530-2012

Дата выдачи « » октября 2022г.

№ партии 1181 Количество шт

Изготовитель: Цех №1

Результаты испытаний

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина
Марка по прочности		М - 75
Класс средней плотности		0,8
Марка по морозостойкости		F - 75
Масса	кг	16,21
Пустотность	%	P - 48
Водопоглощение	%	19,9
Скорость начальной абсорбции воды	кг/(м ² мин)	C_{абс} -2,7
Группа по теплотехнической эффективности		Высокой эффективности
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	Менее 370

АО "Самарский комбинат
керамических материалов"
Скокова Е.В.
Лаборатория