

АО «Самарский комбинат
керамических материалов»

Паспорт № 1267-2021

Наименование изделия: Камень керамический



Условное обозначение:

Камень КПТН - П 260×380×219 ГОСТ 530-2012

Дата выдачи « » октября 2022г.

№ партии 1267 Количество шт

Изготовитель: Цех №1

Результаты испытаний

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина
Марка по прочности		М -100
Класс средней плотности		1,0
Марка по морозостойкости		F - 50
Масса	кг	16,39
Пустотность	%	P - 50
Водопоглощение	%	15,1
Скорость начальной абсорбции воды	кг/(м ² мин)	С_{абс} -1,5
Группа по теплотехнической эффективности		Повышенной эффективности
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	Менее 370

АО «Самарский комбинат
керамических материалов»
Скокова Е.В.
Лаборатория