

АО «Самарский комбинат
керамических материалов»



Паспорт № 1214-2022

Наименование изделия: Камень керамический

Условное обозначение:

Камень КПТП* - V 250×440×219 ТУ 5741-001-05208863-2005 с изм. 5

Дата выдачи « » октября 2022г.

№ партии 1214 Количество шт

Изготовитель: Цех №1

Результаты испытаний

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина
Марка по прочности		М - 100
Класс средней плотности		0,8
Марка по морозостойкости		F - 50
Масса	кг	18,53
Пустотность	%	Р - 53
Водопоглощение	%	14,6
Скорость начальной абсорбции воды	кг/(м ² мин)	С_{абс} -2,1
Группа по теплотехнической эффективности		Повышенной эффективности
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	Менее 370

АО «Самарский комбинат
керамических материалов»
Скокова Е.В.
Лаборатория