

АО «Самарский комбинат
керамических материалов»



Паспорт № 1222-2022

Наименование изделия: Камень керамический

Условное обозначение:

Камень КПТВ-IV 380×250×219 ГОСТ 530-2012

Дата « » октября 2022г.

№ партии 1222 Количество шт

Изготовитель: Цех №1

Результаты испытаний

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина
Марка по прочности		М - 100
Класс средней плотности		1,0
Марка по морозостойкости		F - 50
Масса	кг	16,95
Пустотность	%	P - 53
Водопоглощение	%	14,6
Скорость начальной абсорбции воды	кг/(м ² мин)	С_{абс}-1,9
Группа по теплотехнической эффективности		Повышенной эффективности
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	Менее 370

АО "Самарский комбинат
керамических материалов"
Лаборатория
Скокова Е.В.